

1. W specyfikacji znajduje się opis:

„Nawierzchnię o grubości 43 mm należy przykleić klejem do podłoża betonowego, klejem poliuretanowym ogólnego zastosowania.”

w rozmowie z producentami kostki elastycznej ustalono że kostki takiej nie przykleja się do nawierzchni z betonu i kostka przyklejona nie podlega gwarancji (może po okresie zimowym nastąpić oderwanie kleju z betonem). Proszę o potwierdzenie że kostkę należy przykleić do podłoża.

2. Proszę o jednoznaczne określenie materiału z którego mają być wykonane siedziska i stopki (aluminium , stalowe malowane czy ze stali nierdzewnej

1

AD 1

Sposób mocowania zgodnie z wytycznymi producenta. W razie wyboru innego producenta , należy postępować zgodnie z jego wytycznymi dotyczącymi mocowania kostki do podłoża. w załączeniu katalog producenta

Szczegółowy opis zawiera karta techniczna zamieszczona poniżej ogłoszenia o przetargu.

AD 2

Wykonanie winno być zgodne rozwiązaniami przyjętymi przez producenta.